

 Instituto de Investigaciones Agropecuarias	<b>ACTA DE ADMISIBILIDAD</b>	Fecha
	<b>Licitación Pública ID 02-141124</b> "Sondaje, entubación y revestimiento de grava de pozo D-5, sector Concordia, CRI INIA Ururi"	07-03-2025

Conforme a lo señalado en el cronograma de la licitación, se procede a efectuar la apertura de las ofertas recibidas para el proceso de licitación pública denominado "**Sondaje, entubación y revestimiento de grava de pozo D-5, sector Concordia, CRI INIA Ururi, ID 02-141124**", proceso en el cual se procede a revisar el cumplimiento de los requisitos formales señalados en el punto VII de las bases administrativas.

Las ofertas recibidas y el estado de admisibilidad de ellas corresponden a las siguientes:

N°	OFERENTE		PRESENTA ANEXOS	OFERTA ECONÓMICA		REQUERIMIENTOS TÉCNICOS
	Nombre	Rut		Oferta	Cumple	Cumple
1	Francisco Gaete Arredondo	15.000.229-K	Si	\$47.234.700.-	Si	No
2	Empresa Constructora Piemonte S.A.	79.838.960-2	Si	\$53.785.000.-	SI	Si

Considerando la revisión de los antecedentes, se concluye lo siguiente:

1. Que la oferta presentada por el oferente Francisco Gaete Arredondo, Rut 15.000.229-K, no cumple a cabalidad con los requerimientos técnicos solicitados en las bases de licitación, toda vez que su propuesta técnica indica que el recubrimiento de grava se efectuará solamente, alrededor de las cribas de 8" de acero inoxidable y no así para el exterior de la totalidad de la tubería definitiva, tal cual se indica en el párrafo primero del punto C.1. "*Metodología de perforación y entubamiento*" de las bases técnicas.

Por lo demás, en relación a la metodología de trabajo propuesta, mencionar que la entubación definitiva señalada, corresponde a la instalación de una tubería de 10" de diámetro y se propone la instalación de cribas de 8", sin un entubado definitivo de 8" como se solicita en el párrafo tercero del punto C.1. "*Metodología de perforación y entubamiento*" de las bases técnicas.

Por tanto, considerando ambas observaciones técnicas, la propuesta presentada por el Sr. Francisco Gaete Arredondo, Rut 15.000.229-K, se declara inadmisibile, no continuando en el proceso de evaluación de su oferta.

2. Respecto a la oferta presentada por la Empresa Constructora Piemonte S.A., 79.838.960-2, se observa que, respecto a la perforación de sondaje por rotopercusión, cribas y engravillado: se propone efectuarlo de forma telescópica, comenzando con tubos de revestimiento y broca de 12", con su martillo y luego se repite el proceso en perforación de broca de 10", hasta alcanzar los 60 m. de perforación iniciales solicitados. Por lo demás, se indica que la entubación definitiva se efectuará con tubería ASTM 53 de 8" y cribas de acero inoxidable de 8", del tipo más adecuado a la granulometría de los estratos

	<b>ACTA DE ADMISIBILIDAD</b>	Fecha
	<b>Licitación Pública ID 02-141124</b> "Sondaje, entubación y revestimiento de grava de pozo D-5, sector Concordia, CRI INIA Ururi"	07-03-2025

que se atravesen durante la perforación; como también así que se generará una pared de grava alrededor de la totalidad de la entubación definitiva de 8".

En consecuencia, considerando los antecedentes previamente expuestos y lo señalado en el punto VIII Evaluación y Adjudicación, de las bases de licitación "**Sondaje, entubación y revestimiento de grava de pozo D-5, sector Concordia, CRI INIA Ururi, ID 02-141124**", solo será considerada para efectos de la evaluación total de su oferta, la propuesta presentada por la Empresa Constructora Piemonte S.A., 79.838.960-2, al haber aprobado el proceso de admisibilidad.

  
**Luis Alarcón Meneses**  
 Encargado de Contabilidad y Presupuesto  
 Centro Regional de Investigación  
 INIA - URURI

---

**Luis Alarcón Meneses**  
 Encargado de Contabilidad y Presupuesto  
 Centro Regional de Investigación  
 INIA Ururi


  
**Marjorie Allende Castro**  
 Directora  
 Centro Regional de Investigación  
 INIA Ururi